

# 娄烦县城集中供热热源厂迁建工程群众意见征询调查公示

根据中共太原市委政法委员会、中共娄烦县政法委员会的工作要求及太原市社会稳定风险评估促进会专家委员会《重大决策社会稳定风险评估报告编制及专家评审工作手册》中第二部分第五条的要求，对娄烦县城集中供热热源厂迁建工程群众意见征询调查工作向公众进行信息公示，征求公众对决策事项的意见和建议。

## 一、项目名称

娄烦县城集中供热热源厂迁建工程

## 二、项目概要

1、实施单位：娄烦县城乡建设和交通运输局

2、建设地点：现状岚马线(S217)东南侧现状长祥驰汽修厂地块

3、项目建设内容：拟建设一座清洁燃煤热源厂作为现有集中供热热源厂迁建热源，由于建设周期原因进行异地建设，供热管网与现状管线连通，具体为：1)热源厂：迁建项目为新建一座3×91MW清洁燃煤热源厂及相关附属设施，热源厂占地约77.12亩。(按2期工程建设)

2)供热管网：厂区外主管网按总负荷考虑，DN800 主干线 2.8km，DN600 支干线 0.2km。

说明：热源厂按2期工程实施，本工程仅包含一期工程，预留二期工程发展用地。1)一期工程建设规模：热源厂建设2×91MW循环流化床热水锅炉及附属系统。共用设备、设施及管道按二期工程实施。厂区外主管网按总供热负荷考虑，DN800 主干线 2.8km，DN600 支干线 0.2km。2)二期工程建设规模：建设1×91MW循环流化床热水锅炉及配套设施发展用地。

4、项目总投资估算：26986.94 万元。

5、工程建设工期：2024 年 3 月-2024 年 10 月。



## 三、征求公众意见范围

主要包括项目涉及和可能影响的单位，沿线居民等利益相关者。

## 四、征求意见内容

根据省市相关文件，主要就以下几点，征求居民对本项目的意见或建议：

- 1、本项目对当地发展规划和区域经济发展的影响；
- 2、项目建设对周边生态环境的影响；
- 3、项目建设对周边商业经营、交通和社会治安的影响；
- 4、项目建设对项目所在地文化、生活方式、宗教信仰、社会习俗等非物质因素的影响；
- 5、项目建设期间对居民生活、生产的影响；
- 6、项目建成后对居民生活、生产的影响；
- 7、对项目建设及运营后的其他诉求和建议。

## 五、公示说明

自公示之日起十日内，对于上述问题有意见或建议可通过信函、电子邮件的方式与调查单位联系。

## 六、联系方式

评估主体：娄烦县城乡建设和交通运输局

联系人：王先生

电话：13068089333

社会稳定风险评估单位：太原国图工程信息服务有限公司

联系人：常女士

电话：15934100576

邮箱：gt15234095848@163.com

太原国图工程信息服务有限公司

2024 年 7 月 4 日